

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.:

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА –
ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ
АРХИВА ВОЈВОДИНЕ**

1. ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) И КОЛИЧИНА РАДОВА:

Детаљан опис радова, позиција, количина и захтеване техничке карактеристике радова и опреме дат је у Обрасцу структуре цене.

2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Максимално прихватљив рок извођења радова је 180 дана од дана увођења у посао.

3. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Зграда Архива Војводине у Новом Саду, Жарка Васиљевића 2а, Нови Сад.

4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал је минимум 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Гарантни рок за уграђену опрему је минимум 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Понуђач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном року.

Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, у свему према важећим техничким прописима и упутствима надзорног органа и Наручиоца, а у складу са Законом о планирању и изградњи, подзаконским актима, стандардима и нормативима који се односе на предметне радове.

Изабрани понуђач је дужан да одреди одговорног извођача радова. На дан примопредаје изведених радова изабрани понуђач даје у писаној форми Изјаву о квалитету изведених радова и уграђене опреме.

Наручилац ангажује стручни надзор за предметне радове. Изабрани понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних радова и да поступи по свим примедбама стручног надзора и представника Наручиоца.

Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима, важећим стандардима и описима позиција из радова. За опрему и материјал који се уграђује,

изабрани понуђач мора претходно поднети надзорном органу атест или уверење о квалитету. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати институцији надлежној за испитивање појединих врста материјала, чији су налази меродавни и за Наручиоца и за изабрани понуђач. Ако изабрани понуђач и поред негативног налаза овлашћене институције уграђује и даље некавалитетан материјал, Наручилац ће наредити рушења, а сва материјална штета од наређеног рушења пада на терет понуђача. Понуђач нема права рекламације и приговора на решење које у том смислу доносе Наручилац или грађевинска инспекција. Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара предмеру и прописаном квалитету, понуђач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац ће обуставити рад уколико понуђач покуша да га употреби. Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге.

Понуђач је дужан да приликом извођења предметних радова примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду и подзаконских аката донетих на основу тог закона.

Формирање привремених депонија шута око зграде Архива Војводине и околних објеката није дозвољено.

5. ОБАВЕЗЕ ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да као обавезни, саставни део своје понуде достави:

1. валидне техничке каталоге и сертификате за понуђене топлотне пумпе и системе мониторинга
2. валидне техничке каталоге и сертификате за понуђене фотонапонске ВРФ системе и системе мониторинга
3. Технички избор за клима коморе се мора приказати и добити из софтвера који је сертификован од стране ЕУРОВЕНТА, што се доказује валидним сертификатом чију копију треба приложити уз техничку документацију клима комора приликом предаје тендерске документације

НАПОМЕНА: Технички подаци, односно карактеристике понуђене опреме морају бити исти или бољи од наведених, и доказују се приложеном техничком документацијом и званичним каталозима произвођача или достављењем сертификата од независних домаћих или Европских институција акредитованих за мерења (за клима коморе, топлотне пумпе, врф системе).